

Declaración de rendimiento

N.º DoP-20195130701

- | | |
|--|---|
| 1. Código del tipo de producto: | Dispositivo de mando manual y pulsador de parada según EN 12094-3 |
| 2. Número de tipo, de lote o de serie: | 804902
(Pulsador de parada para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos) |
| 3. Uso previsto: | Componentes para la utilización como parte de una instalación de extinción mediante medios gaseosos que forma parte de un sistema operativo completo instalado en edificios según 12094-3 |
| 4. Dirección de contacto del fabricante: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Alemania |
| 5. Apoderado: | no aplicable |
| 6. Sistema o sistemas para la evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento: | Sistema 1 |
| 7. En el caso de la declaración de rendimiento que afecte a un producto de construcción que esté sometido a una norma armonizada: | |
| El organismo notificado | VdS Schadenverhütung GmbH |
| con el número de identificación | 0786 |
| ha efectuado una comprobación en primera presentación del producto así como una inspección en primera presentación de la fábrica y ha verificado los controles de producción de ésta, expidiendo lo siguiente: | Certificado de conformidad CE
0786-CPD-20195, 0786-CPD-20494 |
| 8. En el caso de declaración de rendimiento que afecte a un producto de la construcción que haya recibido una evaluación técnica europea: | no aplicable |

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Fiabilidad en el funcionamiento	superado	EN 12094-3 : 2003 Párrafo 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8
Eficiencia en caso de incendio	superado	EN 12094-3 : 2003 Párrafo 4.2.4, 4.2.9
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento frente a la corrosión	superado	EN 12094-3 : 2003 Párrafo 4.2.6, 4.2.7

10. El rendimiento del producto según los números 1 y 2 se corresponde con el rendimiento declarado según el número 9. Responsable único de la creación de esta declaración de rendimiento es el fabricante según el número 4.

Martin Bemba / Gerente

Nombre y cargo

Neuss 18.06.2013



Fecha y hora de la expedición

Firma

../ 2

Novar GmbH, a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Alemania
Teléfono: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Oficina de registro:
Stuttgart HRB 401195

Consejo de administración:
Ernst Malcherek

Dirección de empresa:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / correo electrónico:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de