

# Declaration of Performance No. 13-4200-360-0003

Declaration of performance according to the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

1. Unique identification code of the product type	Model(s): KE-DP3120W-SNV Brand(s): Kidde Commercial
2. Intended use(s)	Fire detection and fire alarm systems: EN 54-3: Fire alarm devices - Sounders EN 54-7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization EN 54-17: Short-circuit isolators
3. Manufacturer(s)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
4. Authorized representative	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, The Netherlands
5. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)	System 1
6a. Harmonised standard(s)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Notified body(-ies)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spain (Notified body under registration number 0370)
6b. Certificate(s) of Constancy of Performance Number(s) (CPR)	0370-CPR-7409
6c. European Assessment Document European Technical Assessment Technical Assessment Body Notified body(-ies)	Not Applicable
7. Declared performance(s)	

## EN 54-3: Fire alarm devices - Sounders

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Performance under fire conditions	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Operational reliability	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability, Corrosion resistance	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability, Shock and vibration resistance	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability, Electrical stability	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability, Resistance to ingress	Pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization**

Essential characteristics	Clauses in this European Standard	Mandated level(s) or class(es)
Individual alarm indication	4.2.1	Pass
Connection of ancillary devices	4.2.2	N/A
Monitoring of detachable detectors	4.2.3	Pass
Manufacturer's adjustments	4.2.4	N/A
On-site adjustment of response behaviour	4.2.5	N/A
Protection against the ingress of foreign bodies	4.2.6	Pass
Response to slowly developing fires	4.2.7	Pass
Software controlled detector	4.2.8	Pass
Repeatability	4.3.1	Pass
Directional dependence	4.3.2	Pass
Reproducibility	4.3.3	Pass
Air movement	4.4.1	Pass
Dazzling	4.4.2	Pass
Variation in supply parameters	4.5	Pass
Fire sensitivity	4.6	Pass
Cold (operational)	4.7.1.1	Pass
Dry heat (operational)	4.7.1.2	Pass
Damp heat, steady state (operational)	4.7.2.1	Pass
Damp heat, steady state (endurance)	4.7.2.2	Pass
Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> ) corrosion (endurance)	4.7.3	Pass
Shock (operational)	4.7.4.1	Pass
Impact (operational)	4.7.4.2	Pass
Vibration, sinusoidal (operational)	4.7.4.3	Pass
Vibration, sinusoidal (endurance)	4.7.4.4	Pass
Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)	4.7.5	Pass


Pass; NPD = No performance determined, N/A = Not applied


**EN 54-17: Short-circuit isolators**

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Performance under fire conditions	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Operational reliability	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Corrosion resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Electrical stability	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spain	
At: Esplugues de Llobregat	On: December 27, 2024

Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information

Identification of the certification body(-ies): 0370
Manufacturer(s) DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information: 24
Declaration of Performance (DoP) Number: 13-4200-360-0003
Certificate(s) of Constancy of Performance Number(s) (CPR): 0370-CPR-7409
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-7:2018
EN 54-17:2005 + AC:2007
Unique identification of product type: See the product label for the product documentation part number and revision.
Intended use(s): See DoP point 2.
Essential characteristics: See DoP point 7.

<p>EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://firesecurityproducts.com/en/home">https://firesecurityproducts.com/en/home</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:DoP.Requests@carrier.com">DoP.Requests@carrier.com</a></p>
---

© 2024 Carrier Fire & Security. All rights reserved

# Declaración de prestaciones nº 13-4200-360-0003

Declaración de prestaciones de acuerdo con la Directiva de Productos de Construcción de la UE nº 305/2011

1.	Código de identificación única del producto tipo	Modelo(s): KE-DP3120W-SNV Marca(s): Kidde Commercial
2.	Uso(s) previsto(s)	Sistemas de detección y alarma de incendios: EN 54-3: Dispositivos de alarma de incendios - Dispositivos acústicos EN 54-7: Detectores de humo - Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización EN 54-17: Aisladores de cortocircuito
3.	Fabricante(s)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
4.	Representante autorizado	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Países Bajos
5.	Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Sistema 1
6a.	Norma(s) armonizada(s)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
	Organismo(s) notificado(s)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, España (Organismo notificado con número 0370)
6b.	Número(s) de Certificado(s) de Constancia de las Prestaciones (CPR)	0370-CPR-7409
6c.	Documento de evaluación europeo Evaluación técnica europea Organismo de evaluación técnica Organismo(s) notificado(s)	No Aplicable
7.	Prestación(es) declarada(s)	

## EN 54-3: Dispositivos de alarma de incendios - Dispositivos acústicos

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Comportamiento en condiciones de incendio	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Fiabilidad funcional	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosión	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibración y choque	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia al acceso	Apto	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Detectores de humo - Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización**

Características esenciales	Cláusulas de esta Norma Europea	Nivel(es) o clase(s) obligatorio(s)
Indicación de alarma individual	4.2.1	Apto
Conexión de dispositivos auxiliares	4.2.2	N/A
Supervisión y control de detectores desmontables	4.2.3	Apto
Ajustes de fábrica	4.2.4	N/A
Ajuste in-situ del comportamiento de la respuesta del detector	4.2.5	N/A
Protección contra la entrada de cuerpos extraños	4.2.6	Apto
Respuesta a incendios de desarrollo lento	4.2.7	Apto
Detector controlado por software	4.2.8	Apto
Repetibilidad	4.3.1	Apto
Dependencia direccional	4.3.2	Apto
Reproducibilidad	4.3.3	Apto
Movimiento de aire	4.4.1	Apto
Deslumbramiento	4.4.2	Apto
Variación de los parámetros de tensión	4.5	Apto
Sensibilidad al fuego	4.6	Apto
Frío (funcional)	4.7.1.1	Apto
Calor seco (funcional)	4.7.1.2	Apto
Calor húmedo, estado estacionario (funcional)	4.7.2.1	Apto
Calor húmedo, estado estacionario (resistencia)	4.7.2.2	Apto
Corrosión por dióxido de azufre (SO <sub>2</sub> ) (resistencia)	4.7.3	Apto
Choque (funcional)	4.7.4.1	Apto
Impacto (funcional)	4.7.4.2	Apto
Vibración, sinusoidal (funcional)	4.7.4.3	Apto
Vibración, sinusoidal (resistencia)	4.7.4.4	Apto
Compatibilidad electromagnética (CEM), ensayos de inmunidad (funcional)	4.7.5	Apto

Apto; PND = Prestación no determinada, N/A = No aplica

**EN 54-17: Aisladores de cortocircuito**


Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Comportamiento en condiciones de incendio	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilidad funcional	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibración	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosión	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante por:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
 Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
 08950, Barcelona, España



En: Esplugues de Llobregat

A: diciembre 27, 2024

Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción

Identificación del(los) organismo(s) de certificación: 0370
Fabricante(s) DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción: 24
Número de Declaración de Prestaciones (DdP): 13-4200-360-0003
Número(s) de Certificado(s) de Constancia de las Prestaciones (CPR): 0370-CPR-7409
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-7:2018
EN 54-17:2005 + AC:2007
Identificación única del tipo de producto: Consulte la etiqueta del producto para ver el número de referencia y la revisión de la documentación del producto.
Uso(s) previsto(s): Consulte el punto 2 de la Declaración de prestaciones.
Características esenciales: Consulte el punto 7 de la Declaración de prestaciones.

<p>EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kivant nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://firesecurityproducts.com/en/home">https://firesecurityproducts.com/en/home</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:DoP.Requests@carrier.com">DoP.Requests@carrier.com</a></p>
--

© 2024 Carrier Fire & Security. Todos los derechos reservados

# sz. Teljesítménynyilatkozat 13-4200-360-0003

Az EU építési termékekre vonatkozó 305/2011 sz. rendelete szerinti teljesítménynyilatkozat

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	Modell(ek): KE-DP3120W-SNV Márka(-ák): Kidde Commercial
2. Rendeltetés(ek)	Tűzjelző berendezések: EN 54-3: Tűzjelző eszközök - Hangjelzők EN 54-7: Füstérzékelők - Szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű érzékelők EN 54-17: Rövidzárszakaszoló
3. Gyártó(k)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kína, 523842
4. Meghatalmazott képviselő	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Hollandia
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és (AVCP)	1. rendszer
6a. Harmonizált szabvány(ok)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Értesített szervezet(ek)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spanyolország (Bejelentett szervezet 0370)
6b. A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Európai értékelési dokumentum Európai műszaki értékelés Műszaki értékelő szervezet Értesített szervezet(ek)	Nem alkalmazható
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények	

## EN 54-3: Tűzjelző eszközök - Hangjelzők

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teljesítmény tűzveszélyes körülmények között	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Működés megbízhatósága	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Működés megbízhatóságának tartóssága, Hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Működés megbízhatóságának tartóssága, Nedvességgel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Működés megbízhatóságának tartóssága, Korrózióval szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Működés megbízhatóságának tartóssága, Ütéssel és rezgéssel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Működés megbízhatóságának tartóssága, Elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Működés megbízhatóságának tartóssága, Külső behatással szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Füstérzékelők - Szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű érzékelők**

Fő jellemzők	Kikötések ebben az európai szabványban	Kötelezett szint(ek) vagy osztály(ok)
Egyéni riasztás visszajelzés	4.2.1	Megfelelt
Kiegészítő eszközök csatlakoztatása	4.2.2	N/A
Leválasztható érzékelők felügyelete	4.2.3	Megfelelt
Gyártói beállítások	4.2.4	N/A
Válaszreakció helyszíni beállítása	4.2.5	N/A
Idegen testek bejutása elleni védelem	4.2.6	Megfelelt
Lassan terjedő tüzekre adott válasz	4.2.7	Megfelelt
Szoftveresen vezérelt érzékelő	4.2.8	Megfelelt
Megismételhetőség	4.3.1	Megfelelt
Irányfüggés	4.3.2	Megfelelt
Reprodukálhatóság	4.3.3	Megfelelt
Légmozgás	4.4.1	Megfelelt
Vakítás	4.4.2	Megfelelt
Tápellátási paraméterek változása	4.5	Megfelelt
Tűzérzékenység	4.6	Megfelelt
Hideg (üzemi)	4.7.1.1	Megfelelt
Száraz hő (üzemi)	4.7.1.2	Megfelelt
Nedves hő, állandósult állapot (üzemi)	4.7.2.1	Megfelelt
Nedves hő, állandósult állapot (tartós)	4.7.2.2	Megfelelt
Kén-dioxidos (SO <sub>2</sub> ) korrózió (tartós)	4.7.3	Megfelelt
Rázkódás (üzemi)	4.7.4.1	Megfelelt
Ütközés (üzemi)	4.7.4.2	Megfelelt
Rezgés, szinuszos (üzemi)	4.7.4.3	Megfelelt
Rezgés, szinuszos (tartós)	4.7.4.4	Megfelelt
Elektromágneses összeférhetőség (EMC), immunitási tesztek (üzemi)	4.7.5	Megfelelt

Megfelelt; NPD = Nincs meghatározva teljesítmény, N/A = Nem alkalmazható


**EN 54-17: Rövidzárszakaszoló**

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teljesítmény tűzveszélyes körülmények között	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatósága	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Rezgéssel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Nedvességgel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Korrózióval szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy Specifikus műszaki dokumentáció

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadása az EU 305/2011 sz. rendeletével összhangban történt, a kiadásért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
 José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
 Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
 08950, Barcelona, Spanyolország



Hely: Esplugues de Llobregat

Dátum: december 27, 2024



Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok



Tanúsító hatóság azonosítója(-ek): 0370

Gyártó(k)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Kína, 523842

Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok: 24

Teljesítménynyilatkozat (DoP) száma: 13-4200-360-0003

A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Terméktípus egyedi azonosítója: A termékdokumentáció számát és módosítási számát megtalálja a termék címkén.

Rendeltetés(ek): Lásd a teljesítménynyilatkozat 2. pontját.

Fő jellemzők: Lásd a teljesítménynyilatkozat 7. pontját.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Minden jog fenntartva

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 13-4200-360-0003

Declarația de performanță în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții EU No. 305/2011

1.	Cod unic de identificare a tipului de produs	Model(e): KE-DP3120W-SNV  Marca (Mărci): Kidde Commercial
2.	Scopul utilizării	Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu: EN 54-3: Dispozitive de alarmă de incendiu - Dispozitive acustice EN 54-7: Detectoare de fum - Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea EN 54-17: Izolatori de scurtcircuit
3.	Producător(i)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
4.	Reprezentant autorizat	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Olanda
5.	Sistemul(-ele) pentru evaluarea și verificarea fiabilității funcționării (AVCP)	Sistemul 1
6a.	Standardul(-ele) armonizat(e)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
	Organism(e) notificat(e)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spania (Organism notificat sub numărul de înregistrare 0370)
6b.	Numărul(-ele) certificatului(-elor) de constanță a performanței (CPR)	0370-CPR-7409
6c.	Document de evaluare european Evaluarea tehnică europeană Organism de evaluare tehnică Organism(e) notificat(e)	Nu se aplică
7.	Puterea declarată	

## EN 54-3: Dispozitive de alarmă de incendiu - Dispozitive acustice

Caracteristici esențiale	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Performanța în caz de incendiu	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Fiabilitatea funcționării	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la temperatură	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la umiditatea aerului	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la coroziune	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la șocuri și oscilații	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilitatea fiabilității funcționării, Stabilitatea electrică	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența împotriva infiltrației	Ansolvit	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Detectoare de fum - Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea**

Caracteristici esențiale	Clauze din acest standard european	Nivel(ele) sau clasele obligatorii
Avertizare individuală sonoră și vizuală a stării de alarmă	4.2.1	Ansolvit
Conexiune dispozitive auxiliare	4.2.2	N/A
Monitorizare detectoare detașabile	4.2.3	Ansolvit
Reglajele producătorului	4.2.4	N/A
Reglare în locație a comportamentului răspunsului	4.2.5	N/A
Protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine	4.2.6	Ansolvit
Răspuns la focuri cu răspândire lentă	4.2.7	Ansolvit
Detector controlat de software	4.2.8	Ansolvit
Repetabilitate	4.3.1	Ansolvit
Dependență direcțională	4.3.2	Ansolvit
Reproductibilitate	4.3.3	Ansolvit
Mișcarea aerului	4.4.1	Ansolvit
Orbitor	4.4.2	Ansolvit
Variație în parametri de alimentare	4.5	Ansolvit
Sensibilitate foc	4.6	Ansolvit
Rece (operațional)	4.7.1.1	Ansolvit
Căldură uscată (operațional)	4.7.1.2	Ansolvit
Căldură umedă, stare stabilă (operațională)	4.7.2.1	Ansolvit
Căldură umedă, stare stabilă (anduranță)	4.7.2.2	Ansolvit
Coroziune dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ) (anduranță)	4.7.3	Ansolvit
Șoc (operațional)	4.7.4.1	Ansolvit
Impact (operațional)	4.7.4.2	Ansolvit
Vibrație, sinusoidală (operațional)	4.7.4.3	Ansolvit
Vibrație, sinusoidală (anduranță)	4.7.4.4	Ansolvit
Compatibilitate electromagnetică (CEM), teste de imunitate (operaționale)	4.7.5	Ansolvit


Ansolvit; NPD = Nicio performanță determinată, N/A = Nu aplică

**EN 54-17: Izolatori de scurtcircuit**

Caracteristici esențiale	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Performanța în caz de incendiu	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilitatea funcționării	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la temperatură	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la oscilații	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la umiditatea aerului	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la coroziune	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Stabilitatea electrică	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007

## 8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spania	
La: Esplugues de Llobregat	În: decembrie 27, 2024

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații



Identificarea organismului(-elor) de certificare: 0370

Producător(i)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.

No. 1 Rongwen Road, Chang'an,

Dongguan, Guangdong, China, 523842

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații: 24

Numărul declarației de performanță (DoP): 13-4200-360-0003

Numărul(-ele) certificatului(-elor) de constanță a performanței (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Identificarea unică a tipului de produs: Consultați eticheta produsului pentru numărul și revizuirea documentației produsului.

Scopul utilizării: A se vedea punctul 2 al DoP.

Caracteristici esențiale: A se vedea punctul 7 al DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Toate drepturile rezervate

# Deklaracja właściwości użytkowych nr 13-4200-360-0003

Deklaracja właściwości użytkowych Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Model(y): KE-DP3120W-SNV Marka (marki): Kidde Commercial
2. Przeznaczenie	Systemy sygnalizacji pożarowej: EN 54-3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne EN 54-7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji EN 54-17: Izolatory zwarć
3. Producent(-ci)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Chiny, 523842
4. Upoważniony przedstawiciel	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Holandia
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)	System 1
6a. Zharmonizowany(-e) standard	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Hiszpania (Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 0370)
6b. Numer(y) certyfikatu(-ów) stałości parametrów użytkowych (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Europejski dokument oceny Europejska ocena techniczna Jednostki ds. oceny technicznej Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	Nie dotyczy
7. Deklarowane świadczenia	

## EN 54-3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

Zasadnicze charakterystyki	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność w warunkach pożarowych	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Niezawodność eksploatacyjna	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trwałość niezawodności działania, Odporność na działanie ciepła	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wilgoć	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trwałość niezawodności działania, Odporność na korozję	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trwałość niezawodności działania, Odporność na udary i wibracje	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trwałość niezawodności działania, Stabilność elektryczna	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trwałość niezawodności działania, Stopień ochrony	Pozytywny	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji**

Zasadnicze charakterystyki	Klauzule z tej normy europejskiej	Obowiązkowe poziomy lub klasy
Indywidualny wskaźnik alarmu	4.2.1	Pozytywny
Połączenie urządzeń pomocniczych	4.2.2	N/D
Monitorowanie demontowalnych czujek	4.2.3	Pozytywny
Korekty producenta	4.2.4	N/D
Lokalna korekta działań związanych z reakcją	4.2.5	N/D
Zabezpieczenie przed wnikaniem ciał obcych	4.2.6	Pozytywny
Reakcja na powoli rozprzestrzeniający się ogień	4.2.7	Pozytywny
Czujka sterowana za pomocą oprogramowania	4.2.8	Pozytywny
Powtarzalność	4.3.1	Pozytywny
Zależność kierunkowa	4.3.2	Pozytywny
Możliwość odtworzenia	4.3.3	Pozytywny
Ruch powietrza	4.4.1	Pozytywny
Oślepiający	4.4.2	Pozytywny
Odchylenie parametrów zasilania	4.5	Pozytywny
Czułość wykrywania ognia	4.6	Pozytywny
Niskie temperatury (operacyjne)	4.7.1.1	Pozytywny
Wysokie temperatury, suche powietrze (operacyjne)	4.7.1.2	Pozytywny
Wysokie temperatury, wilgotne powietrze, stan stabilny (operacyjne)	4.7.2.1	Pozytywny
Wysokie temperatury, wilgotne powietrze, stan stabilny (wytrzymałość)	4.7.2.2	Pozytywny
Korozja dwutlenkiem siarki (SO <sub>2</sub> ) (wytrzymałość)	4.7.3	Pozytywny
Porażenie prądem (operacyjne)	4.7.4.1	Pozytywny
Uderzenia (operacyjne)	4.7.4.2	Pozytywny
Wibracje, sinusoidalne (operacyjne)	4.7.4.3	Pozytywny
Wibracje, sinusoidalne (wytrzymałość)	4.7.4.4	Pozytywny
Zgodność elektromagnetyczna (EMC), testy odporności (operacyjne)	4.7.5	Pozytywny


Pozytywny; NPD = Nie określono wydajności, N/D = Nie dotyczy

**EN 54-17: Izolatory zwarc**

Zasadnicze charakterystyki	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność w warunkach pożarowych	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Niezawodność eksploatacyjna	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na działanie ciepła	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wibracje	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wilgoć	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Wytrzymałość na korozję	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Stabilność elektryczna	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Wydajność określonego powyżej produktu jest zgodna z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Hiszpania	
W: Esplugues de Llobregat	Dnia: grudzień 27, 2024

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR



Oznaczenie instytucji certyfikującej(-ych): 0370

Producent(-ci)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Chiny, 523842

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR: 24

Numer deklaracji właściwości użytkowych (DWU): 13-4200-360-0003

Numer(y) certyfikatu(-ów) stałości parametrów użytkowych (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Numer części i wersja dokumentacji produktu znajdują się na etykiecie produktu.

Przeznaczenie: Patrz punkt 2 deklaracji właściwości użytkowych.

Zasadnicze charakterystyki: Patrz punkt 7 deklaracji właściwości użytkowych.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone

# Declaração de desempenho N. 13-4200-360-0003

Declaração de desempenho de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção N.º 305/2011

1.	Código de identificação único do produto-tipo	Modelo(s): KE-DP3120W-SNV Marca(s): Kidde Commercial
2.	Utilização(s) pretendida(s)	Sistemas de detecção e alarme de incêndio: EN 54-3: Dispositivos de alarme de incêndio - Sirenes EN 54-7: Detetores de fumo - Detetores pontuais funcionando segundo o princípio da difusão da luz, da transmissão da luz ou da ionização EN 54-17: Isoladores de curto-circuito
3.	Fabricante(s)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
4.	Representante autorizado	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Os Países Baixos
5.	Sistema(s) de avaliação e verificação da constância de desempenhos (AVCD)	Sistema 1
6a.	Norma(s) harmonizada(s)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
	Organismo(s) notificado(s)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Espanha (Organismo notificado sob o número de registro 0370)
6b.	Número(s) de certificado(s) da constância de desempenho (CPR)	0370-CPR-7409
6c.	Documento de avaliação europeu Avaliação técnica europeia Organismo de Avaliação Técnica Organismo(s) notificado(s)	Não aplicável
7.	Desempenho declarado	

## EN 54-3: Dispositivos de alarme de incêndio - Sirenes

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Capacidade de desempenho em caso de incêndio	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Fiabilidade operativa	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à temperatura	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à umidade	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à corrosão	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à vibrações e impactos	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência de acesso	Passa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006



**EN 54-7: Detetores de fumo - Detetores pontuais funcionando segundo o princípio da difusão da luz, da transmissão da luz ou da ionização**

Características essenciais	Cláusulas desta norma europeia	Nível(is) ou classe(s) obrigatório(s)
Indicação de alarme individual	4.2.1	Passa
Ligação de dispositivos auxiliares	4.2.2	N/A
Monitorização de detetores destacáveis	4.2.3	Passa
Ajustes do fabricante	4.2.4	N/A
Ajustes de comportamentos de resposta na instalação	4.2.5	N/A
Proteção contra a entrada de corpos estranhos	4.2.6	Passa
Resposta a incêndios de desenvolvimento lento	4.2.7	Passa
Detetor controlado por software	4.2.8	Passa
Repetibilidade	4.3.1	Passa
Dependência direcional	4.3.2	Passa
Reprodutibilidade	4.3.3	Passa
Movimento do ar	4.4.1	Passa
Fulgurante	4.4.2	Passa
Variação nos parâmetros alimentação	4.5	Passa
Sensibilidade ao fogo	4.6	Passa
Frio (operacional)	4.7.1.1	Passa
Calor seco (operacional)	4.7.1.2	Passa
Calor húmido, estado constante (operacional)	4.7.2.1	Passa
Calor húmido, estado constante (resistência)	4.7.2.2	Passa
Corrosão por dióxido de enxofre (SO <sub>2</sub> ) (resistência)	4.7.3	Passa
Choque (operacional)	4.7.4.1	Passa
Impacto (operacional)	4.7.4.2	Passa
Vibração, sinusoidal (operacional)	4.7.4.3	Passa
Vibração, sinusoidal (resistência)	4.7.4.4	Passa
Compatibilidade eletromagnética (EMC), testes de imunidade (operacional)	4.7.5	Passa


Passa; NPD = Desempenho não determinado, N/A = Não aplicável

**EN 54-17: Isoladores de curto-circuito**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Capacidade de desempenho em caso de incêndio	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilidade operativa	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à temperatura	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à vibração	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à humidade do ar	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à corrosão	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Documentação técnica adequada ou documentação técnica específica

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de benefícios declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Espanha	
Em: Esplugues de Llobregat	Data: dezembro 27, 2024

Regulamento (EU) Nº 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE



Identificação da entidade(s) certificadora(s): 0370

Fabricante(s)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.

No. 1 Rongwen Road, Chang'an,

Dongguan, Guangdong, China, 523842

Regulamento (EU) Nº 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE: 24

Número de Referência da Declaração de Desempenho (DoP): 13-4200-360-0003

Número(s) de certificado(s) da constância de desempenho (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Identificação única do produto-tipo: Ver a etiqueta do produto para a documentação do produto, número de série e revisão.

Utilização(s) pretendida(s): Ver o ponto 2 da Declaração de Desempenho (DoP).

Características essenciais: Ver o ponto 7 da Declaração de Desempenho (DoP).

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Todos os direitos reservados

# Nr. der Leistungserklärung 13-4200-360-0003

Leistungserklärung gemäß der Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Muster: KE-DP3120W-SNV  Marke(n): Kidde Commercial
2. Verwendungszweck(e)	Brandmeldeanlagen: EN 54-3: Feueralarmeinrichtungen - Akustische Signalgeber EN 54-7: Rauchmelder - Punktförmige Melder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip EN 54-17: Kurzschlussisolatoren
3. Hersteller	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
4. Bevollmächtigter	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Die Niederlande
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	System 1
6a. Harmonisierte Norm(en)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Notifizierte Stelle(n)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spanien (Notifizierte Stelle unter der Registrierungsnummer 0370)
6b. Nummer(n) der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Europäisches Bewertungsdokument Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en)	

## EN 54-3: Feueralarmeinrichtungen - Akustische Signalgeber

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Leistung im Brandfall	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Betriebszuverlässigkeit	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Stöße und Schwingungen	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Eindringen	Erfüllt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Rauchmelder - Punktförmige Melder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip**

Wesentliche Merkmale	Abschnitte in dieser Europäischen Norm	Vorgeschriebene(s) Niveau(s) oder Klasse(n)
Individuelle Alarmanzeige	4.2.1	Erfüllt
Anschluss von Hilfsvorrichtungen	4.2.2	N/A
Überwachung abnehmbarer Melder	4.2.3	Erfüllt
Herstellerabgleiche	4.2.4	N/A
Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort	4.2.5	N/A
Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern	4.2.6	Erfüllt
Reaktion bei sich langsam entwickelnden Bränden	4.2.7	Erfüllt
Softwaregesteuerter Melder	4.2.8	Erfüllt
Wiederholbarkeit	4.3.1	Erfüllt
Richtungsabhängigkeit	4.3.2	Erfüllt
Reproduzierbarkeit	4.3.3	Erfüllt
Luftbewegung	4.4.1	Erfüllt
Blendung	4.4.2	Erfüllt
Schwankungen der Versorgungsparameter	4.5	Erfüllt
Brandempfindlichkeit	4.6	Erfüllt
Kälte (in Betrieb)	4.7.1.1	Erfüllt
Trockene Wärme (in Betrieb)	4.7.1.2	Erfüllt
Feuchte Wärme, konstant (in Betrieb)	4.7.2.1	Erfüllt
Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	4.7.2.2	Erfüllt
Schwefeldioxid(SO <sub>2</sub> )-Korrosion (Dauerprüfung)	4.7.3	Erfüllt
Stöße (in Betrieb)	4.7.4.1	Erfüllt
Schläge (in Betrieb)	4.7.4.2	Erfüllt
Schwingungen, sinusförmig (in Betrieb)	4.7.4.3	Erfüllt
Schwingungen, sinusförmig (Dauerprüfung)	4.7.4.4	Erfüllt
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	4.7.5	Erfüllt

Erfüllt; NPD = Keine Leistung bestimmt, N/A = Nicht angewandt

**EN 54-17: Kurzschlussisolatoren**


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Leistung im Brandfall	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Betriebszuverlässigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
 Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
 08950, Barcelona, Spanien



Ort: Esplugues de Llobregat

Datum: Dezember 27, 2024

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung

Kennnummer der Zertifizierungsstelle: 0370
Hersteller DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung: 24
Nummer der Leistungserklärung (DoP): 13-4200-360-0003
Nummer(n) der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR): 0370-CPR-7409
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-7:2018
EN 54-17:2005 + AC:2007
Eindeutige Kennung des Produkttyps: Die Teilenummer der Produktdokumentation und Revision befindet sich auf dem Produktetikett.
Verwendungszweck(e): Siehe Nummer 2 der Leistungserklärung.
Wesentliche Merkmale: Siehe Nummer 7 der Leistungserklärung.

<p>EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://firesecurityproducts.com/en/home">https://firesecurityproducts.com/en/home</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:DoP.Requests@carrier.com">DoP.Requests@carrier.com</a></p>
---

© 2024 Carrier Fire & Security. Alle Rechte vorbehalten

# Prohlášení o vlastnostech č. 13-4200-360-0003

Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU č. 305/2011 týkajícím se stavebních výrobků

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	Model(y): KE-DP3120W-SNV Značka(-y): Kidde Commercial
2. Zamýšlené(-á) použití	Elektrická požární signalizace: EN 54-3: Požární poplachová zařízení - Sirény EN 54-7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vyslaného světla a ionizace EN 54-17: Zkratové izolátory
3. Výrobce(-i)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Čína, 523842
4. Zplnomocněný zástupce	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Nizozemí
5. Systém(y) hodnocení a ověřování stálosti výkonosti (POSV)	Systém 1
6a. Harmonizovaná(-é) norma(-y)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Oznámený(-é) subjekt(y)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Španělsko (Registrační číslo oznámeného subjektu 0370)
6b. Číslo(-a) certifikátu(-ů) dokladu o výhodách (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Evropský dokument pro posuzování Evropské technické posouzení Subjekt pro technické posuzování Oznámený(-é) subjekt(y)	Nelze určit
7. Deklarovaná(-é) vlastnost(i)	

## EN 54-3: Požární poplachová zařízení - Sirény

Základní vlastnosti	Splnění	Harmonizovaná technická specifikace
Vlastnosti za požárních podmínek	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Provozní spolehlivost	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Stálost provozní spolehlivosti, Teplotní odolnost	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vlhkosti	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti korozi	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti nárazům a vibracím	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Stálost provozní spolehlivosti, Elektrická stálost	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vniknutí cizích těles	Splňuje	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace**

Základní vlastnosti	Kapitoly v této evropské normě	Povinná úroveň(-ně) nebo třída(-y)
Individuální poplachová indikace	4.2.1	Splňuje
Připojení doplňkových zařízení	4.2.2	N/A
Monitorování odpojitelných hlásičů	4.2.3	Splňuje
Úpravy provedené výrobcem	4.2.4	N/A
Místní úprava charakteristiky reakce	4.2.5	N/A
Ochrana před vniknutím cizích těles	4.2.6	Splňuje
Reakce na pomalu se šířící požáry	4.2.7	Splňuje
Softwarově řízený hlásič	4.2.8	Splňuje
Opakovatelnost	4.3.1	Splňuje
Směrová závislost	4.3.2	Splňuje
Reprodukovatelnost	4.3.3	Splňuje
Pohyb vzduchu	4.4.1	Splňuje
Oslnění	4.4.2	Splňuje
Kolísání parametrů napájení	4.5	Splňuje
Citlivost na požár	4.6	Splňuje
Chlad (provozní)	4.7.1.1	Splňuje
Suché teplo (provozní)	4.7.1.2	Splňuje
Vlhké teplo, setrvalý stav (provozní)	4.7.2.1	Splňuje
Vlhké teplo, setrvalý stav (odolnost)	4.7.2.2	Splňuje
Koroze oxidem siřičitým (SO <sub>2</sub> ) (odolnost)	4.7.3	Splňuje
Otřes (provozní)	4.7.4.1	Splňuje
Úder (provozní)	4.7.4.2	Splňuje
Vibrace, sinusová (provozní)	4.7.4.3	Splňuje
Vibrace, sinusová (odolnost)	4.7.4.4	Splňuje
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), testy odolnosti (provozní)	4.7.5	Splňuje

Splňuje; NPD = Žádná vlastnost není stanovena, N/A = Nepoužito

**EN 54-17: Zkratové izolátory**


Základní vlastnosti	Splnění	Harmonizovaná technická specifikace
Vlastnosti za požárních podmínek	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Provozní spolehlivost	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Teplotní odolnost	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vibracím	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vlhkosti	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti korozi	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Elektrická stálost	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007

**8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
 Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
 08950, Barcelona, Španělsko



V: Esplugues de Llobregat

dne: Prosinec 27, 2024

Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR



Identifikace certifikačního(-ch) orgánu(-ů): 0370

Výrobce(-i)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Čína, 523842

Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR: 24

Číslo prohlášení o vlastnostech (PoV): 13-4200-360-0003

Číslo(-a) certifikátu(-ů) dokladu o výhodách (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Jedinečná identifikace typu výrobku: Viz štítek výrobku s číslem části dokumentace výrobku a revize.

Zamýšlené(-á) použití: Viz Prohlášení o vlastnostech, bod 2.

Základní vlastnosti: Viz Prohlášení o vlastnostech, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kivánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Všechna práva vyhrazena



# Vyhlásenie o parametroch č. 13-4200-360-0003

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

1.	Jedinečný identifikačný kód typu produktu	Model(y): KE-DP3120W-SNV Značka(-y): Kidde Commercial
2.	Zamýšľané použitie(-a)	Elektrická požiarňa signalizácia: EN 54-3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru EN 54-7: Dymové hlásiče - Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu EN 54-17: Krátke izolačné okruhy
3.	Výrobca(-ov)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Čína, 523842
4.	Splnomocnený zástupca	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Holandsko
5.	Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP)	Systém 1
6a.	Harmonizovaná(-ých) norm(-y)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
	Notifikovaný(-é) subjekt(y)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Španielsko (Notifikovaný subjekt pod registračným číslom 0370)
6b.	Číslo(-a) certifikátu(-y) dokladu o výhodách (CPR)	0370-CPR-7409
6c.	Európsky hodnotiaci dokument Európske technické posúdenie Orgán technického posudzovania Notifikovaný(-é) subjekt(y)	Nevzťahuje sa
7.	Deklarované parametre	

## EN 54-3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vlastnosti pri podmienkach požiaru	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Prevádzková spoľahlivosť	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Tepelná odolnosť	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vlhkosti	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti korózii	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vibráciám a nárazu	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Elektrická stabilita	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť voči vniknutiu	Splnené	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Dymové hlásiče - Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu**

Podstatné vlastnosti	Ustanovenia tejto európskej normy	Povinná úroveň(-ne) alebo trieda(-y)
Individuálna indikácia poplachu	4.2.1	Splnené
Pripojenie pomocných zariadení	4.2.2	N/A
Monitorovanie odpojiteľných hlásičov	4.2.3	Splnené
Úpravy vykonané výrobcom	4.2.4	N/A
Miestne nastavenie charakteristiky reakcie	4.2.5	N/A
Ochrana proti vniknutiu cudzích telies	4.2.6	Splnené
Reakcia na pomaly sa šíriace požiare	4.2.7	Splnené
Hlásič riadený softvérom	4.2.8	Splnené
Opakovateľnosť	4.3.1	Splnené
Smerová závislosť	4.3.2	Splnené
Reprodukovateľnosť	4.3.3	Splnené
Prúdenie vzduchu	4.4.1	Splnené
Oslnenie	4.4.2	Splnené
Kolíšajúce parametre napájania	4.5	Splnené
Požiarne citlivosť	4.6	Splnené
Chlad (prevádzková)	4.7.1.1	Splnené
Suché teplo (prevádzková)	4.7.1.2	Splnené
Vlhké teplo, stabilný stav (prevádzková)	4.7.2.1	Splnené
Vlhké teplo, stabilný stav (odolnosť)	4.7.2.2	Splnené
Korózia oxidom siričitým (SO <sub>2</sub> ) (odolnosť)	4.7.3	Splnené
Ráz (prevádzková)	4.7.4.1	Splnené
Úder (prevádzková)	4.7.4.2	Splnené
Vibrácie, sínusové (prevádzková)	4.7.4.3	Splnené
Vibrácie, sínusové (odolnosť)	4.7.4.4	Splnené
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), testy odolnosti (prevádzková)	4.7.5	Splnené

Splnené; NPD = Nie sú určené parametre, N/A = Neuplatňuje sa

**EN 54-17: Krátke izolačné okruhy**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vlastnosti pri podmienkach požiaru	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Prevádzková spoľahlivosť	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Tepelná odolnosť	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vibráciám	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vlhkosti	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti korózii	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Elektrická stabilita	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007


**8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
 Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
 08950, Barcelona, Španielsko

V: Esplugues de Llobregat



dňa: December 27, 2024

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011



Identifikácia certifikačného(-ých) orgánu(-ov): 0370

Výrobca(-ov)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Čína, 523842

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011: 24

Číslo vyhlásenia o parametroch (VoP): 13-4200-360-0003

Číslo(-a) certifikátu(-y) dokladu o výhodách (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Jedinečná identifikácia typu produktu: Číslo dielu a revíziu dokumentácie produktu nájdete na štítku produktu.

Zamýšľané použitie(-a): Pozrite si VoP, bod 2.

Podstatné vlastnosti: Pozrite si VoP, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kivánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Všetky práva vyhradené

# Ydeevnedeklaration Nr. 13-4200-360-0003

Ydeevnedeklaration i henhold til Byggevareforordningen EU nr. 305/2011

1.	Produkttypens unikke identifikationskode	Model(ler): KE-DP3120W-SNV  Mærke(r): Kidde Commercial
2.	Tilsløst(-de) anvendelse(r)	Branddetektering og brandalarmer: EN 54-3: Brandalarmerheder - Lydgivere EN 54-7: Røgdetektorer - Punktdetektorer, der anvender spredt lys, transmitteret lys eller ionisering EN 54-17: Kortslutningsisolatorer
3.	Producent(er)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kina, 523842
4.	Bemyndigede repræsentant	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Holland
5.	Vurdering og verifikation af ydeevnens konstans-system(er) (AVCP)	System 1
6a.	Harmoniseret(-de) standard(er)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
	Notificeret organ(er)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spanien (Notificeret organ med registreringsnummer 0370)
6b.	Certifikatnummer(-re) på bevis for fordele (CPR)	0370-CPR-7409
6c.	Europæisk vurderingsdokument Europæisk teknisk vurdering Teknisk vurderingsorgan Notificeret organ(er)	Ikke relevant
7.	Deklareret ydeevne	

## EN 54-3: Brandalarmerheder - Lydgivere

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Ydeevne under brandforhold	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Driftsikkerhed	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Holdbarhed af driftsikkerhed, Temperaturbestandighed	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Holdbarhed af driftsikkerhed, Fugtmodstand	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Holdbarhed af driftsikkerhed, Korrosionsmodstand	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Holdbarhed af driftsikkerhed, Stød- og vibrationsmodstand	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Holdbarhed af driftsikkerhed, Elektrisk stabilitet	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Holdbarhed af driftspåidelighed, Modstand over for indtrængen	Godkendt	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Røgdetektorer - Punktdetektorer, der anvender spredt lys, transmitteret lys eller ionisering**

Væsentlige egenskaber	Klausuler i denne europæiske standard	Påbudte niveau(er) eller klasse(r)
Individuel brand indikator	4.2.1	Godkendt
Tilslutning af supplerende udstyr	4.2.2	N/A
Overvågning af aftagelige detektorer	4.2.3	Godkendt
Producentens justeringer	4.2.4	N/A
On-site justering af responsfunktionalitet	4.2.5	N/A
Beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer	4.2.6	Godkendt
Respons til langsomt udviklende brande	4.2.7	Godkendt
Softwarestyrede detektorer	4.2.8	Godkendt
Gentagelsesgrad	4.3.1	Godkendt
Retningsbestemt afhængighed	4.3.2	Godkendt
Reproducerbarhed	4.3.3	Godkendt
Luftbevægelse	4.4.1	Godkendt
Blændende	4.4.2	Godkendt
Variation i forsyningsparametre	4.5	Godkendt
Brandfølsomhed	4.6	Godkendt
Kold (drift)	4.7.1.1	Godkendt
Tør varme (drift)	4.7.1.2	Godkendt
Fugtig varme, stationær tilstand (drift)	4.7.2.1	Godkendt
Fugtig varme, stationær tilstand (udholdenhed)	4.7.2.2	Godkendt
Svovldioxid (SO <sub>2</sub> ) korrosion (udholdenhed)	4.7.3	Godkendt
Stød (drift)	4.7.4.1	Godkendt
Påvirkning (drift)	4.7.4.2	Godkendt
Vibration sinusformet (drift)	4.7.4.3	Godkendt
Vibration sinusformet (udholdenhed)	4.7.4.4	Godkendt
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetstest (drift)	4.7.5	Godkendt


Godkendt; NPD = Ikke fastsat, N/A = Ikke anvendt

**EN 54-17: Kortslutningsisolatorer**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Ydeevne under brandforhold	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Driftsikkerhed	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Temperaturbestandighed	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Vibrationsmodstand	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Fugtmodstand	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Korrosionsmodstand	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Elektrisk stabilitet	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007

**8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation**

Det ovenfor anførte produkts ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på den anførte producents eneansvar.

Underskrevet for producenten og på dennes vegne af: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spanien	
Ved: Esplugues de Llobregat	Den: December 27, 2024

Byggeveareforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation



Identifikation af certificeringsorganet(-rne): 0370

Producent(er)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Kina, 523842

Byggeveareforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation: 24

Ydeevnedeklarationens (DoP) nummer: 13-4200-360-0003

Certifikatnummer(-re) på bevis for fordele (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Produkttypens unikke identifikation: Se produktokumentationens varenummer og revision på produktmærkaten.

Tilsigtet(-de) anvendelse(r): Se DoP-punkt 2.

Væsentlige egenskaber: Se DoP-punkt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes

# N° de déclaration des performances 13-4200-360-0003

Déclaration des performances dépendant du règlement 305/2011 de l'Union européenne sur les produits de construction

1. Code d'identification unique du produit type	Modèle(s): KE-DP3120W-SNV Marque(s): Kidde Commercial
2. Usage(s) prévu(s)	Systèmes de détection et d'alarme incendie: EN 54-3: Dispositifs d'alarme incendie - Sirènes EN 54-7: Détecteurs de fumée - Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation EN 54-17: Isolateurs de court-circuit
3. Fabricant(s)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Chine, 523842
4. Représentant autorisé	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Les Pays-Bas
5. Système(s) d'évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)	Système 1
6a. Norme(s) harmonisée(s)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Organisme(s) notifié(s)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Espagne (Organisme notifié avec numéro d'enregistrement 0370)
6b. Numéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Documents d'évaluation européens Évaluation technique européenne Organisme d'évaluation technique Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
7. Performance(s) déclarée(s)	

## EN 54-3: Dispositifs d'alarme incendie - Sirènes

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performances en conditions d'incendie	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la température	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à l'humidité	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la corrosion	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux chocs et vibrations	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux infiltrations	Conforme	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Détecteurs de fumée - Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation**

Caractéristiques essentielles	Articles de la présente Norme européenne	Niveau(x) ou classe(s) obligatoire(s)
Indication d'alarme individuelle	4.2.1	Conforme
Connexion des dispositifs auxiliaires	4.2.2	N/A
Surveillance des détecteurs détachables	4.2.3	Conforme
Ajustements du fabricant	4.2.4	N/A
Ajustement sur site des réponses	4.2.5	N/A
Protection contre l'intrusion de corps étrangers	4.2.6	Conforme
Réponse aux incendies se développant lentement	4.2.7	Conforme
Détecteur contrôlé par logiciel	4.2.8	Conforme
Répétabilité	4.3.1	Conforme
Dépendance directionnelle	4.3.2	Conforme
Reproductibilité	4.3.3	Conforme
Mouvement de l'air	4.4.1	Conforme
Éblouissant	4.4.2	Conforme
Variation des paramètres d'approvisionnement	4.5	Conforme
Sensibilité incendie	4.6	Conforme
Froid (opération)	4.7.1.1	Conforme
Chaleur sèche (opération)	4.7.1.2	Conforme
Chaleur humide, état stable (opération)	4.7.2.1	Conforme
Chaleur humide, état stable (endurance)	4.7.2.2	Conforme
Corrosion (endurance) au dioxyde de soufre (SO <sub>2</sub> )	4.7.3	Conforme
Choc (opération)	4.7.4.1	Conforme
Impact (opération)	4.7.4.2	Conforme
Vibration, sinusoïdale (opération)	4.7.4.3	Conforme
Vibration, sinusoïdale (endurance)	4.7.4.4	Conforme
Compatibilité électromagnétique (CEM), tests d'immunité (opération)	4.7.5	Conforme


Conforme; NPD = Aucune performance déterminée, N/A = Non appliqué

**EN 54-17: Isolateurs de court-circuit**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performances en conditions d'incendie	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la température	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux vibrations	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à l'humidité	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la corrosion	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble de performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement 305/2011 de l'UE, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Espagne	
À: Esplugues de Llobregat	Le: Décembre 27, 2024



Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR



Identification de(s) l'organisme(s) de certification: 0370

Fabricant(s)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Chine, 523842

Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR: 24

Numéro de déclaration des performances (DdP): 13-4200-360-0003

Numéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Identification unique du type de produit: Consultez l'étiquette du produit pour connaître les numéros de pièce et les versions de révision.

Usage(s) prévu(s): Voir DdP point 2.

Caractéristiques essentielles: Voir DdP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Tous droits réservés

# Numero Dichiarazione di prestazione 13-4200-360-0003

Dichiarazione di prestazione secondo il Regolamento sui prodotti da costruzione UE N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Modello(-i): KE-DP3120W-SNV Marchio(-i): Kidde Commercial
2. Uso(-i) previsto(-i)	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: EN 54-3: Dispositivi di allarme incendio - Dispositivi sonori EN 54-7: Rilevatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione EN 54-17: Isolatori di cortocircuito
3. Fabbricante(-i)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Cina, 523842
4. Rappresentante autorizzato	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Paesi Bassi
5. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (VVCP)	Sistema 1
6a. Norma(-e) armonizzata(-e)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Organismo(-i) notificato(-i)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spagna (Organismo notificato sotto numero di registrazione 0370)
6b. Numero(-i) di(-ei) certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Documento di valutazione europeo Valutazione Tecnica Europea Organismo di valutazione tecnica Organismo(-i) notificato(-i)	Non applicabile
7. Prestazioni dichiarate	

## EN 54-3: Dispositivi di allarme incendio - Dispositivi sonori

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specificata tecnica armonizzata
Prestazioni in condizioni di incendio	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Affidabilità operativa	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla temperatura	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'umidità	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla corrosione	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza agli urti e alle vibrazioni	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durata dell'affidabilità operativa, Stabilità elettrica	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'ingresso	Passato	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Rilevatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione**

Caratteristiche essenziali	Clausole della presente norma europea	Livello(-i) obbligatorio(-i) o classe(-i)
Segnalazione allarme personalizzata	4.2.1	Passato
Connessione di dispositivi ausiliari	4.2.2	N/A
Monitoraggio dei rivelatori smontabili	4.2.3	Passato
Regolazioni del fabbricante	4.2.4	N/A
Regolazione in loco del comportamento di risposta	4.2.5	N/A
Protezione dall'ingresso di corpi estranei	4.2.6	Passato
Risposta a incendi a sviluppo lento	4.2.7	Passato
Rivelatore controllato con software	4.2.8	Passato
Ripetibilità	4.3.1	Passato
Dipendenza direzionale	4.3.2	Passato
Riproducibilità	4.3.3	Passato
Movimento dell'aria	4.4.1	Passato
Splendente	4.4.2	Passato
Variatione nei parametri di alimentazione	4.5	Passato
Sensibilità al fuoco	4.6	Passato
Freddo (operativo)	4.7.1.1	Passato
Caldo secco (operativo)	4.7.1.2	Passato
Caldo umido, stato stazionario (operativo)	4.7.2.1	Passato
Caldo umido, stato stazionario (resistenza)	4.7.2.2	Passato
Corrosione da diossido di zolfo (SO <sub>2</sub> ) (resistenza)	4.7.3	Passato
Urto (operativo)	4.7.4.1	Passato
Impatto (operativo)	4.7.4.2	Passato
Vibrazione, sinusoidale (operativo)	4.7.4.3	Passato
Vibrazione, sinusoidale (resistenza)	4.7.4.4	Passato
Compatibilità elettromagnetica (EMC) test immunità (operativo)	4.7.5	Passato


Passato; NPD = Nessuna prestazione determinata, N/A = Non applicato

**EN 54-17: Isolatori di cortocircuito**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Prestazioni in condizioni di incendio	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Affidabilità operativa	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla temperatura	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alle vibrazioni	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'umidità	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla corrosione	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Stabilità elettrica	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per e per conto del fabbricante da: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spagna	
Luogo: Esplugues de Llobregat	Data: Dicembre 27, 2024

Regolamento (UE) n.º 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE



Identificazione dell'ente(degli enti) di certificazione: 0370

Fabbricante(-i)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Cina, 523842

Regolamento (UE) n.º 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE: 24

Numero Dichiarazione di prestazione (DoP): 13-4200-360-0003

Numero(-i) di(-ei) certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Identificazione unica del tipo di prodotto: Vedere l'etichetta del prodotto per il codice documento della documentazione del prodotto e la revisione.

Uso(-i) previsto(-i): Vedere il punto 2 della Dichiarazione di prestazione.

Caratteristiche essenziali: Vedere il punto 7 della Dichiarazione di prestazione.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Tutti i diritti sono riservati

# Eksploatacinių savybių deklaracija nr. 13-4200-360-0003

Eksploatacinių savybių deklaracija, parengta pagal Statybos produktų reglamentą ES nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas	Modelis(-ai): KE-DP3120W-SNV  Prekės ženklas(-i): Kidde Commercial
2. Numatytoji paskirtis(-ys)	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos: EN 54-3: Priešgaisrinės signalizacijos prietaisai - Signalizatoriai EN 54-7: Dūmų aptiktuvai - Išsklaidytos arba praėjusios šviesos ir jonizuotų dujų taškiniai aptiktuvai EN 54-17: Trumpojo jungimo izoliatoriai
3. Gamintojas	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kinija, 523842
4. Įgaliotasis atstovas	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Olandija
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os) (AVCP)	1 sistema
6a. Darnūs(-iaisiais) standartas(-is)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Ispanija (Notifikuotosios įstaigos registracijos numeris 0370)
6b. Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Europos vertinimo dokumentas Europos techninis vertinimas Techninio vertinimo įstaiga Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	Netaikytina
7. Deklaruojama(-os) eksploatacinė(-ės) savybė(-ės)	

## EN 54-3: Priešgaisrinės signalizacijos prietaisai - Signalizatoriai

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Techninis patikimumas	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas temperatūrai	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas drėgmei	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas korozijai	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas smūgiams ir vibracijai	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Elektrinis stabilumas	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas praskisverbimui	Atitinka	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Dūmų aptiktuvai - išsklaidytos arba praėjusios šviesos ir jonizuotų dujų taškiniai aptiktuvai**

Esminės charakteristikos	Šio Europos standarto punktai	Privalomas(-iai) lygis(-iai) arba klasė(-ės)
Savoji suveikimo indikacija	4.2.1	Atitinka
Papildomų prietaisų prijungimas	4.2.2	N/T
Nuimamų aptiktuvų stebėseną	4.2.3	Atitinka
Gamintojo korekcijos	4.2.4	N/T
Vietoje vykdoma atsako korekcija	4.2.5	N/T
Apsauga nuo pašalinių medžiagų patekimo	4.2.6	Atitinka
Atsakas į lėtai plintantį gaisrą	4.2.7	Atitinka
Programine įranga valdomas aptiktuvus	4.2.8	Atitinka
Atkartojamumas	4.3.1	Atitinka
Priklausomybė nuo krypties	4.3.2	Atitinka
Atkuriamumas	4.3.3	Atitinka
Oro judėjimas	4.4.1	Atitinka
Akinimas	4.4.2	Atitinka
Maitinimo parametrų ribos	4.5	Atitinka
Jautrumas ugniai	4.6	Atitinka
Žema temperatūra (darbinis)	4.7.1.1	Atitinka
Sausa šiluma (ilgalaikis)	4.7.1.2	Atitinka
Drėgna šiluma, nuolatinė (darbinis)	4.7.2.1	Atitinka
Drėgna šiluma, nuolatinė (ilgalaikis)	4.7.2.2	Atitinka
Sieros dioksido (SO <sub>2</sub> ) korozija (patvarumo sąl.)	4.7.3	Atitinka
Smūgis (darbinis)	4.7.4.1	Atitinka
Spaudimas (darbinis)	4.7.4.2	Atitinka
Vibracija, sinusoidinė (darbinis)	4.7.4.3	Atitinka
Vibracija, sinusoidinė (ilgalaikis)	4.7.4.4	Atitinka
Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), atsparumo bandymai (darbinis)	4.7.5	Atitinka

Atitinka; NPD = Joks našumas nenustatytas, N/T = Netaikytina

**EN 54-17: Trumpojo jungimo izoliatoriai**


Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Eksplotacinės savybės gaisro sąlygomis	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninis patikimumas	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas temperatūrai	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas vibracijai	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas drėgmei	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas korozijai	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Elektrinis stabilumas	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Ispanija



Vieta: Esplugues de Llobregat

Išdavimo data: Gruodis 27, 2024

<b>Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą</b>

Sertifikavimo įstaigos identifikacija: 0370
Gamintojas DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kinija, 523842
Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą: 24
Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP) numeris: 13-4200-360-0003
Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR): 0370-CPR-7409
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-7:2018
EN 54-17:2005 + AC:2007
Unikalus produkto tipo identifikatorius: Produkto dokumento numerį ir redakciją žr. produkto etiketėje.
Numatytoji paskirtis(-ys): Žr. DoP 2 punktą.
Esminės charakteristikos: Žr. DoP 7 punktą.

<p>EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://firesecurityproducts.com/en/home">https://firesecurityproducts.com/en/home</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:DoP.Requests@carrier.com">DoP.Requests@carrier.com</a></p>
---

© 2024 Carrier Fire & Security. Visos teisės saugomos

# Nummer van de prestatieverklaring 13-4200-360-0003

Prestatieverklaring conform de EU-Verordening Bouwproducten nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode voor het producttype	Model(len): KE-DP3120W-SNV  Merk(en): Kidde Commercial
2. Bedoeld(e) gebruik(en)	Branddetectie- en alarmsystemen: EN 54-3: Brandalarmmelders - Signaalgevers EN 54-7: Rookdetectoren - Puntdetectoren die verstrooid licht, gereflecteerd licht of ionisatie gebruiken EN 54-17: Kortsluitingsisolatoren
3. Fabrikant(en)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, 523842
4. Erkend vertegenwoordiger	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Nederland
5. Systeem of systemen van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)	Systeem 1
6a. Geharmoniseerde standaard (normen)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
Geïnfomeerde instantie(s)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spanje (Geïnfomeerde instantie onder registratienummer 0370)
6b. Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR)	0370-CPR-7409
6c. Europees evaluatiedocument Europese technische evaluatie Technische beoordelingsinstantie Geïnfomeerde instantie(s)	Niet van toepassing
7. Aangegeven prestatie(s)	

## EN 54-3: Brandalarmmelders - Signaalgevers

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Prestaties tijdens brand	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Temperatuurweerstand	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Shock- en trillingsweerstand	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Bestendigheid tegen binnendringende vloeistoffen	Voldoet	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006



**EN 54-7: Rookdetectoren - Puntdetectoren die verstrooid licht, gereflecteerd licht of ionisatie gebruiken**

Essentiële kenmerken	Clausules in deze Europese norm	Verplicht niveau(s) of klasse(s)
Individuele alarindicatie	4.2.1	Voldoet
Verbinding van hulpapparaten	4.2.2	N.t.
Bewaking van afneembare detectoren	4.2.3	Voldoet
Aanpassingen van de fabrikant	4.2.4	N.t.
Aanpassing ter plaatse van het responsgedrag	4.2.5	N.t.
Bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen	4.2.6	Voldoet
Respons op zich traag ontwikkelende branden	4.2.7	Voldoet
Softwaregestuurde detector	4.2.8	Voldoet
Herhaalbaarheid	4.3.1	Voldoet
Richtingsafhankelijkheid	4.3.2	Voldoet
Reproduceerbaarheid	4.3.3	Voldoet
Luchtbeweging	4.4.1	Voldoet
Verblindings	4.4.2	Voldoet
Variërende voedingsparameters	4.5	Voldoet
Brandgevoeligheid	4.6	Voldoet
Koud (operationeel)	4.7.1.1	Voldoet
Droge warmte (operationeel)	4.7.1.2	Voldoet
Vochtige warmte, stabiele toestand (operationeel)	4.7.2.1	Voldoet
Vochtige warmte, stabiele toestand (duurzaamheid)	4.7.2.2	Voldoet
Corrosie door zwaveldioxide (SO <sub>2</sub> ) (duurzaamheid)	4.7.3	Voldoet
Schok (operationeel)	4.7.4.1	Voldoet
Slag (operationeel)	4.7.4.2	Voldoet
Vibratie, sinusoïdaal (operationeel)	4.7.4.3	Voldoet
Vibratie, sinusoïdaal (duurzaamheid)	4.7.4.4	Voldoet
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), immuniteitstests (operationeel)	4.7.5	Voldoet


Voldoet; NPD = Geen prestatie vastgesteld, N.t. = Niet toegepast

**EN 54-17: Kortsluitingsisolatoren**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Prestaties tijdens brand	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Temperatuurweerstand	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Trillingsweerstand	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007

**8. Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie**

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de set aangegeven prestaties. De prestatieverklaring is uitgegeven in overeenstemming met regeling (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spanje	
Op: Esplugues de Llobregat	Aan: December 27, 2024

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk



Identificatie van de certificatie-instelling(en): 0370

Fabrikant(en)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.

No. 1 Rongwen Road, Chang'an,

Dongguan, Guangdong, China, 523842

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk: 24

Nummer van de prestatieverklaring (DoP): 13-4200-360-0003

Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Unieke identificatie van producttype: Zie het productlabel voor de productdocumentatie, onderdeelnummer en revisie.

Bedoeld(e) gebruik(en): Zie DoP punt 2.

Essentiële kenmerken: Zie DoP punt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kivánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Alle rechten voorbehouden

# Prestandadeklarationens nummer 13-4200-360-0003

Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

1.	Produkttypens unika identifikationskod	Modell(er): KE-DP3120W-SNV Varumärke(n): Kidde Commercial
2.	Avsedd(a) användning(sområden)	Branddetektering och brandlarmssystem: EN 54-3: Brandlarmsenheter - Larmdon EN 54-7: Rökdetektorer - Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation EN 54-17: Kortslutningsisolatorer
3.	Tillverkare	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kina, 523842
4.	Tillverkarens representant	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Nederländerna
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)	System 1
6a.	Harmoniserad(e) standard(er)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
	Anmält(-da) organ	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Spanien (Anmält organ med registreringsnummer 0370)
6b.	Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR)	0370-CPR-7409
6c.	Europeiskt bedömningsdokument Europeisk teknisk bedömning Tekniskt bedömningsorgan Anmält(-da) organ	Ej tillämpligt
7.	Angiven prestanda	

## EN 54-3: Brandlarmsenheter - Larmdon

Viktiga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Prestanda vid brand	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Driftssäkerhet	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Beständig driftsäkerhet, Temperaturmotstånd	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Beständig driftsäkerhet, Fuktbeständighet	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Beständig driftsäkerhet, Korrosionsbeständighet	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Beständig driftsäkerhet, Stöt- och vibrationsmotstånd	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Beständig driftsäkerhet, Elektrisk stabilitet	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Beständig driftsäkerhet, Vattenbeständighet	Godk	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Rökdetektorer - Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation**

Viktiga kännetecken	Klausuler i denna europeiska standard	Obligatoriska nivå(er) eller klass(er)
Individuell larmindikering	4.2.1	Godk
Anslutning av extrautrustning	4.2.2	N/A
Övervakning av löstagbara detektorer	4.2.3	Godk
Tillverkarens justeringar	4.2.4	N/A
Justering på plats av svarsbeteende	4.2.5	N/A
Skydd mot inträngning av främmande kroppar	4.2.6	Godk
Svar på bränder som utvecklas långsamt	4.2.7	Godk
Programvarustyrd detektor	4.2.8	Godk
Repeterbarhet	4.3.1	Godk
Riktningberoende	4.3.2	Godk
Reproducerbarhet	4.3.3	Godk
Luftrörelse	4.4.1	Godk
Dazzling	4.4.2	Godk
Variation i försörjningsparametrar	4.5	Godk
Brandkänslighet	4.6	Godk
Kall (drift)	4.7.1.1	Godk
Torr värme (drift)	4.7.1.2	Godk
Fuktig värme, konstant tillstånd (drift)	4.7.2.1	Godk
Fuktig värme, konstant tillstånd (uthållighet)	4.7.2.2	Godk
Svaveldioxid (SO <sub>2</sub> ) korrosion (uthållighet)	4.7.3	Godk
Stöt (drift)	4.7.4.1	Godk
Inverkan (drift)	4.7.4.2	Godk
Vibrationer, sinusformade (drift)	4.7.4.3	Godk
Vibrationer, sinusformade (uthållighet)	4.7.4.4	Godk
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetstester (drift)	4.7.5	Godk


Godk; NPD = Ingen prestation fastställd, N/A = Ej tillämpligt

**EN 54-17: Kortslutningsisolatorer**

Viktiga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Prestanda vid brand	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Driftssäkerhet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Temperaturmotstånd	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Vibrationsmotstånd	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Fuktbeständighet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Korrosionsbeständighet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Elektrisk stabilitet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007

## 8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spanien	
I: Esplugues de Llobregat	den: december 27, 2024

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning



Identifiering av certifieringsorganet(-n): 0370

Tillverkare

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Kina, 523842

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning: 24

Prestandadeklarationens (DoP) nummer: 13-4200-360-0003

Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Unik identifiering av produkttyp: Se produktetiketten för produktdokumentationens delnummer och version.

Avsedd(a) användning(sområden): Se punkt 2 i prestandadeklarationen.

Viktiga kännetecken: Se punkt 7 i prestandadeklarationen.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kivant nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Med ensamrätt

# Izjava o lastnostih št. 13-4200-360-0003

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011

1.	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	Model(i): KE-DP3120W-SNV  Znamka(e): Kidde Commercial
2.	Predvidena uporaba	Sistemi za odkrivanje in javljanje požara: EN 54-3: Požarni alarmi - Zvočne naprave EN 54-7: Dimni javljalniki - Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije EN 54-17: Kratkostični ločilniki
3.	Proizvajalec(-ci)	DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd. No. 1 Rongwen Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kitajska, 523842
4.	Pooblaščen zastopnik	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH Weert, Nizozemska
5.	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 1
6a.	Harmonizirani(-ovanim) standard(-ima)	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005 + AC:2007
	Priglašeni organ(-i)	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193, Bellaterra, Barcelona, Španija (Priglašeni organ z registracijsko številko 0370)
6b.	Številka(-e) potrdila o ugodnostih (CPR)	0370-CPR-7409
6c.	Evropski ocenjevalni dokument Evropska tehnična ocena Organ za tehnično ocenjevanje Priglašeni organ(-i)	Se ne uporablja
7.	Deklarirane lastnosti	

## EN 54-3: Požarni alarmi - Zvočne naprave

Osnovne značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Lastnosti v požarnih razmerah	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Zanesljivost delovanja	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na udarce in vibracije	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Električna stabilnost	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vdor snovi	Dovolilnica	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

**EN 54-7: Dimni javljalniki - Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije**

Osnovne značilnosti	Določbe v tem evropskem standardu	Obvezne ravni ali razredi
Individualna indikacija alarma	4.2.1	Dovolilnica
Priključitev pomožnih naprav	4.2.2	N/A
Spremljanje snemljivih detektorjev	4.2.3	Dovolilnica
Prilagoditve proizvajalca	4.2.4	N/A
Prilagoditev odzivnega obnašanja na kraju samem	4.2.5	N/A
Zaščita pred vdorom tujih teles	4.2.6	Dovolilnica
Odziv na počasi razvijajoče se požare	4.2.7	Dovolilnica
Programsko voden detektor	4.2.8	Dovolilnica
Ponovljivost	4.3.1	Dovolilnica
Odvisnost od smeri	4.3.2	Dovolilnica
Obnovljivost	4.3.3	Dovolilnica
Gibanje zraka	4.4.1	Dovolilnica
Osupljivo	4.4.2	Dovolilnica
Spreminjanje parametrov dobave	4.5	Dovolilnica
Občutljivost na ogenj	4.6	Dovolilnica
Hladno (delovanje)	4.7.1.1	Dovolilnica
Suha toplota (delovanje)	4.7.1.2	Dovolilnica
Vlažna toplota, stabilno stanje (delovanje)	4.7.2.1	Dovolilnica
Vlažna toplota, stabilno stanje (vzdržljivost)	4.7.2.2	Dovolilnica
Korozija žveplovega dioksida (SO <sub>2</sub> ) (vzdržljivost)	4.7.3	Dovolilnica
Šok (delovanje)	4.7.4.1	Dovolilnica
Vpliv (delovanje)	4.7.4.2	Dovolilnica
Vibracije, sinusne (delovanje)	4.7.4.3	Dovolilnica
Vibracije, sinusne (vzdržljivost)	4.7.4.4	Dovolilnica
Elektromagnetna združljivost (EMC), testi odpornosti (delovanje)	4.7.5	Dovolilnica


Dovolilnica; NPD = Učinkovitost ni določena, N/A = Ni uporabljeno

**EN 54-17: Kratkostični ločilniki**

Osnovne značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Lastnosti v požarnih razmerah	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Zanesljivost delovanja	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vibracije	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Električna stabilnost	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Španija V: Esplugues de Llobregat	 Dne: December 27, 2024
--	--

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE



Identifikacija certifikacijskega(-ih) organa(-ov): 0370

Proizvajalec(-ci)

DONGGUAN FYRNETICS Co., Ltd.  
No. 1 Rongwen Road, Chang'an,  
Dongguan, Guangdong, Kitajska, 523842

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE: 24

Številka izjave o zmogljivosti (DoP): 13-4200-360-0003

Številka(-e) potrdila o ugodnostih (CPR): 0370-CPR-7409

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Enotna identifikacijska št. vrste izdelka: Za številko dokumentacije dela in revizijo glejte oznako izdelka.

Predvidena uporaba: Glejte DoP točka 2.

Osnovne značilnosti: Glejte DoP točka 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2024 Carrier Fire & Security. Vse pravice pridržane