CERTIFICADO BVC DE PRODUCTO

Certificado nº: ES119735

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores móviles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES DE INCENDIO MÓVILES

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Fabricados por:

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH

En el centro de producción:

MARTIN-EBELL-STR. 4
D 16816– NEURUPPIN (ALEMANIA)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica, conforme a los requerimientos establecidos en la norma:

UNE-EN 1866-1:2008

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 04 / 11/ 2021
Fecha de actualización: 01/ 11/ 2024
Fecha de caducidad: 03/ 11/ 2027

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº18 / C-PR045

Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº: ES119735

Marca	Modelo	Tipo de Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias	Fecha
NEURUPPIN	WA 50 F-500PI5	Adosada	(Agua +Aditivo) 50L	+5ºC / +60ºC	A	04/11/2021
NEURUPPIN	WA 50 F-500PI10	Adosada	(Agua +Aditivo) 50L	+5ºC / +60ºC	A	17/03/2023

Revisión: 1

Fecha de revisión: 17/ 03 / 2023

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº18 / C-PR045

Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L.,Edificio Caoba.C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

Bureau Veritas Certification