



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES119671

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Cumplen con la norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH

Centro de producción:

MARTIN-EBELL-STR. 4
D 16816- NEURUPPIN (ALEMANIA)

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 04 / 11 / 2021
Fecha de actualización: 01 / 11 / 2024
Fecha de caducidad: 03 / 11 / 2027



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba.C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº: ES119671

Marca	Modelo	Tipo de Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tº de Utilización	Eficacias	Fecha
NEURUPPIN	WD3 F-500	Permanente a 15bar	(Agua +Aditivo) 3L	+5°C/ +60°C	8 A	04/11/2021
NEURUPPIN	WD6 F-500	Permanente a 15bar	(Agua +Aditivo) 6L	+5°C/ +60°C	21 A	04/11/2021
NEURUPPIN	WD9 F-500	Permanente a 15bar	(Agua +Aditivo) 9L	+5°C/ +60°C	27 A	30/05/2022

Revisión: 1

Fecha de Revisión: 30 / 05 / 2022



Mónica Botas
Directora de Certificación

