



Diseño y comercialización de
equipos contra incendios

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 003CPR2013

1. Nombre y código de identificación:
Pulsador Manual de Alarma
Mod. EMIS, Mod. PUL_VSN, Mod. CONEX-PUL
2. Nombre y dirección del fabricante:
SICOGRAVI, S.L.
Puig dels Tudons 1-3-7 Nave 56 de Talleres-8 - Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
3. Uso previsto:
Seguridad contra incendios
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 1
5. Organismo notificado:
Bureau Veritas Certification, S.A. - Nº 1035, quien realiza las siguientes tareas:
 - Ensayo de tipo inicial del producto
 - Inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica
 - Supervisión continua, evaluación y aprobación del control de la producción en
 - Fábrica
 - Certificado nº 1035-CPD-900609/02 de fecha 25 de julio de 2012



Diseño y comercialización de
equipos contra incendios

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Condiciones nominales de activación Sensibilidad y comportamiento frente al fuego	Tipo A	EN 54-11
Fiabilidad operacional	Cumple Uso interior	EN 54-11
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la temperatura	Cumple Temperatura trabajo: -10° a 50° C	EN 54-11
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la vibración	Cumple	EN 54-11
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	Cumple Humedad relativa máxima 95%	EN 54-11
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	Cumple	EN 54-11
Duración de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	Cumple	EN 54-11

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presenta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma
Ana Villanueva Piquer
Apoderada

Barberà del Vallès, a 16 de Septiembre de 2013

