

## SensoMAG F10

Conventional fire alarm  
fixed temperature detector



1293

DoP No: 090

Tested by EVPU: N.B.1293

Teletek Electronics JSC  
2 Iliyansko shose Str, 1407 Sofia,  
Bulgaria

EN 54-5:2017+A1:2018

Detector Class A2/S

English

### SensoMAG F10 - Installation Instruction Conventional Fire Alarm Fixed Temperature Detector

**ATTENTION:** Read carefully this installation Instructions before installing the device! The detector SensoMAG F10 is compatible with any conventional Fire Panel with fire alarm threshold between 10mA and 15mA (between 10mA and 30mA with B24RD fire base).

The detector SensoMAG F10 can be used with 4 base types:

- ① B12L/U - Base with relay output (not covered by EN 54-5);
- ② B24 - Standard base, low profile; B24-HP - Standard base, high profile;
- ③ B24D - Standard base with Schottky diode;
- ④ B24RD - Standard base with Schottky diode and increased alarm state current.

1. Choose the proper place for installation of the fire detector. Refer to the given installation instructions. **Note:** Do not install the detector near to natural heat sources, e.g. above cookers, ovens or fire places.

2. If you want to "lock" the detector to the base remove the little "tooth" (with the triangle shape) and break the plastic key off the base. Keep the plastic key in safe place to be able to open the detector later.

3. Mount the fire base on the ceiling of the protected premises using fixings according the mounting surface.

4. Connect the detector base to the fire panel using the wiring diagram.

**ATTENTION:** Disconnect the line power before installing the detector!

5. Insert the detector into the base and rotate clockwise until it drops into place. Continue to rotate the detector until it locks to the base - a click is heard.

6. If the detector has been locked to the base, when opening it for a scheduled maintenance service and cleaning you have to use the plastic key. Lightly press with the plastic key into the base opening and at the same time rotate the detector head counter-clockwise.

**ATTENTION:** In case of removing the detector's PCB for service maintenance, when mounting it back, find the arrow on the cover and align it to the mark on the plastic body (visible from the outside). Gently press downwards to fix the PCB in place.

7. Test the detector for proper operation and LED indication.

Български

### SensoMAG F10 - Инструкция за инсталлиране Конвенционален детектор с фиксирана температура

**ВНИМАНИЕ:** Прочетете внимателно инструкцията преди да пристъпите към инсталлиране на детектора!

Детектор SensoMAG F10 е съвместим с всеки конвенционален пожарен панел с праг на влизане в състояние ПОЖАР между 10mA и 15mA (между 10mA и 30mA с основа B24RD).

Детектор SensoMAG F10 е съвместим с 4 типа основи:

- ① B12L/U - Релейна основа (не се покрива от EN 54-5);
- ② B24 - Стандартна основа, нисък профил; B24-HP - Стандартна основа, висок профил;
- ③ B24D - Стандартна основа с Шотки диод;
- ④ B24RD - Стандартна основа с Шотки диод и увеличен ток в алармено състояние.

1. Изберете подходящо място за монтаж на детектора. Следвайте дадените инструкции за инсталлиране. **Забележка:** Не инсталирайте детектора в близост до естествени източници на топлина, например над готварски печки, фурни или камини.

2. Ако желаете да "заключите" детектора към основата отстрани зъбчето с тръгълна форма (използвайте малка плоска отвертка) и отчупете пластмасовия ключ. Съхранявайте пластмасовия ключ на достъпно място, за да можете при необходимост да свалите детектора от основата.

3. Монтирайте основата на тавана на помещението, като подберете винтове и дюбели според монтажната повърхност.

4. Извършете електрически монтаж съгласно приложената схема.

**ВНИМАНИЕ:** Изключете захранването на линията преди да монтирате детектора!

5. Поставете детектора в основата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до попадане в направляващите канали. Продължете да въртите докато маркерите на основата и детектора съвпаднат - чува се щракване.

6. Ако детекторът е заключен към основата, за да го отворите за почистване и поддръжка трябва да използвате пластмасовия ключ. Леко натиснете с ключа в отвора на основата и едновременно с това завъртете детектора обратно на часовниковата стрелка.

**ВНИМАНИЕ:** В случай, че сте свалили платката на детектора за поддръжка, за да я монтирате обратно към корпуса, използвайте за ориентир цветния стикер в единия от ъглите ѝ. Завъртете платката така, че стрелката на капачката да съпадне с репера от външната страна на корпуса. Натиснете внимателно платката надолу, за да я фиксирате на място.

7. Тествайте детектора за правилна работа и светлинна индикация.

Português

### SensoMAG F10 - Manual de Instalação Detector de temperatura incêndio convencional

**ATENÇÃO:** Ler cuidadosamente este manual de instalação antes de instalar o dispositivo!

O detector SensoMAG F10 é compatível com qualquer central de incêndio convencional com intervalo de alarme de fogo entre 10mA e 15mA (entre 10mA e 15mA com base B24RD).

O detector SensoMAG F10 pode ser utilizado com 4 tipos diferentes de bases:

- ① B12L/U - Base com saída de Relé (não cumpre a norma EN 54-5);
- ② B24 - Base Standard, baixo perfil; B24-HP - Base Standard, alto perfil;
- ③ B24D - Base Standard com Diodo;
- ④ B24RD - Base Standard com Diodo e aumento da corrente de alarme.

1. Escolha o melhor local para a Instalação do detector. Siga as instruções do manual de instalação fornecido. **Nota:** Não instale o detector próximo de fontes de calor ex: por cima de fogões, fornos ou locais com fogo.

2. Se desejar "fechar" o detector na base, remova o "dente" em forma de triângulo e quebre a chave plástica da base. Guarde a chave plástica em local seguro para poder abrir o detector mais tarde.

3. Instalar a base do detector no tecto utilizando elementos de fixação apropriados à superfície na qual se pretende fixar o detector.

4. Ligar a base do detector à central de incêndio utilizando o esquema de ligação.

**ATENÇÃO:** Desligar a alimentação antes de instalar o detector!

5. Introduzir o detector na base e rodar na direcção dos ponteiros do relógio. Continuar a rodar até o detector estar fechado na base um click é audível.

6. Para abrir o detector para Manutenção e limpeza tem de se utilizar uma chave plástica. Pressionar ligeiramente a chave plástica na base e ao mesmo tempo rodar o detector no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.


**ATENÇÃO:** Se você remover o PCB do detector para manutenção, quando você o substituir, procure pela seta na tampa e guie-a ao longo da marca no corpo de plástico do detector (visível do lado de fora). Pressione cuidadosamente para prender o PCB.

7. Testar o detector e indicação dos LED'S para um funcionamento correcto.




18020871, RevD, 12/2024



1



2



TEST

1. Apply power to the detector.
2. Wait for 30 sec.
3. Apply the heat tester (Cordless Heat Detector Tester or Heat Tester 110V>240V) at a distance 20cm to test the heat part of the detector. Within 8 sec the fire detector will enter in fire condition. Both LEDs will light up.
4. Power off the detector for 2 sec minimum. After resetting the detector will enter in duty mode and the LEDs will light off.

### MAINTENANCE

Maintenance must be carried out with the frequency required by fire alarm regulation standards in the country.

### TECT

1. Подайте захранващо напрежение на детектора.
2. Изчакайте 30 сек.
3. Въздействайте с топлинен тестер (Cordless Heat Detector Tester или Heat Tester 110V>240V) върху детектора от разстояние 20см. В границите на 8 секунди след въздействието детекторът трябва да се установи в състояние "ПОЖАР". Двета светодиода ще светнат едновременно.
4. Прекъснете за 2 сек. минимум захранването на детектора. След подобен ресет детекторът ще се установи в дежурен режим и двета светодиода ще изгаснат.

### ПОДДРЪЖКА

Поддръжката трябва да се извърши регулярно, съгласно изискванията на нормативната уредба за безопасна работа на пожароизвестителните системи, действаща на територията на страната.

### ТЕСТ

1. Alimentar o detector.
2. Esperar 30 seg.
3. Aplicar o teste de temperatura (Teste de Temperatura sem fios ou Teste de Temperatura 110V>240V) a uma distância de 20cm para testar o sensor térmico do detector. Em 8 seg. o detector entrará em estado de alarme. Ambos os Led's acender-se-ão.
4. Retire a Alimentação ao detector no mínimo durante 2 seg. Após efectuar o reset, o detector entrará em modo de manutenção e os Led's apagar-se-ão.

### MANUTENÇÃO

A manutenção deve ser realizada com a frequência exigida pelas normas de regulamentação de alarmes de incêndio do país.


### TEST

1. Dedektörde besleme veriniz.
2. 30 saniye bekleyiniz.
3. 20 cm uzakta test aparatı (Cordless Heat Detector Tester veya Heat Tester 110V>240V) ile müdahale ediniz. 8 saniye içinde dedektör "yanın" durumuna geçmelidir. İki led aynı anda yanmalıdır.
4. En az 2 s için beslemeyi kesiniz. Bu şekilde dedektör başlangıç konumuna gelip, ikili led sönecektir.

### BAKIM

Bakım, ülkeyede yanın alarm yönetmeliğ standartlarının gerektirdiği siklikta yapılması gerekmektedir.

### WIRING DIAGRAM / CXEMA NA СВЪРЗВАНЕ / ESQUEMA DE LIGAÇÃO / ELEKTRİK TERTİBATI DIYAGRAM




\*ATTENTION: When the EOL-module is only a capacitor, IT IS OBLIGATORY TO CONNECT a 100K resistor in parallel at the beginning of the line!

\*ВНИМАНИЕ: Коротко EOL-модула е само кондензатор, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се добави паралелно в началото на линията съпротивление 100K!

\*ATENÇÃO: Quando o módulo EOL (Fim de Linha) é somente um condensador, É OBRIGATÓRIO CONECTAR uma resistência de 100K em paralelo no inicio da linha.

\*DİKKAT: EOL modül sadece kondansatör ise, zorunlu olarak 100 K'lık bir direnç hattın başlangıcına paralel bağlanmalıdır!



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49


50

51

52

53

54



## SensoMAG F10

Conventional fire alarm  
fixed temperature detector



1293

DoP No: 090

Tested by EVPU: N.B.1293

Teletek Electronics JSC

2 Ilyansko shose Str, 1407 Sofia,


Bulgaria

EN 54-5:2017+A1:2018


Detector Class A2/S

! SensoMAG Tipos de bases / Sockel-Typen / Types de base / Tipi di base

B12L/U, B24, B24D, B24RD



- ① B12L/U
- ② B24/B24-HP
- ③ B24D
- ④ B24RD



18020871, RevD, 12/2024

Español

### SensoMAG F10 - Instrucciones de instalación Detector térmico convencional

**ATENCIÓN:** ¡Lea atentamente estas instrucciones antes de proceder a la instalación del detector!

El detector SensoMAG F10 es compatible con cualquier panel de incendios convencional, con umbral de entrada en estado de INCENDIO entre 10mA y 15mA (entre 10mA y 30mA, con base B24RD).

El detector SensoMAG F10 es compatible con 4 tipos de bases:

- ① B12L/U - Base de relé (no cumple EN 54-5);
  - ② B24 - Base estándar, diseño bajo perfil; B24-HP - Base estándar, diseño alto perfil;
  - ③ B24D - Base estándar con diodo Schottky;
  - ④ B24RD - Base estándar con diodo Schottky y corriente eléctrica elevada en estado de alarma.
1. Selecione un lugar apropiado para la instalación del detector. Siga las instrucciones de instalación que se han dado. **Observación:** No instale el detector cerca de fuentes de calor, por ejemplo, encima de cocinas, hornos o chimeneas.
2. Si desea bloquear el detector en la base, retire el denticulo con forma triangular (utilizando un destornillador pequeño y plano), quebrando y arrancando la llave de plástico. Guarde la llave de plástico en un lugar accesible para poder retirar, en caso de necesidad, el detector de la base.
3. Instale la base en el techo de la sala, seleccionando los tornillos y los tacos según la superficie de instalación.
4. Realice el montaje eléctrico según el esquema adjunto.

**ATENCIÓN:** ¡Desconecte la alimentación de la línea antes de efectuar la instalación del detector!

5. Coloque el detector en la base y hágalo girar en el sentido de la aguja del reloj, hasta que se introduzca en los canales guía. Siga girando, hasta que los marcadores de la base y el detector coincidan: se oye un chasquido.

6. Si el detector está bloqueado en la base, para desbloquearlo deberá utilizar la llave de plástico, con el propósito de su limpieza y mantenimiento. Apriete ligeramente con la llave en la abertura de la base, y, al mismo tiempo, haga girar el detector en el sentido inverso al de la aguja del reloj.

**ATENCIÓN:** En caso de haber quitado la PCB para realizar el mantenimiento del detector y, para volver a montarlo en el cuerpo, utilizar como referencia la flecha de la tapa. Girar el circuito de forma que la flecha coincida con el parámetro de referencia en la parte exterior del cuerpo. Presionar con cuidado el circuito hacia abajo para fijarlo en un lugar fijo.

7. Pruebe el funcionamiento correcto y la indicación luminosa del detector.

Français

### SensoMAG F10 - Instruction d'installation Detecteur conventionnel de température

**ATTENTION:** Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit!

Le détecteur SensoMAG F10 est compatible avec tout panneau incendie conventionnel fonctionnant sur alarme feu entre 10mA et 15mA.

SensoMAG F10 peut être utilisé avec 4 différentes bases:

- ① B12L/U - Base avec sortie relais (non couverte par la EN 54-5);
- ② B24 - Base standard, design compact; B24-HP - Base standard, haut profil;
- ③ B24D - Base Standard équipée d'une diode Schottky;
- ④ B24RD - Idem avec tension d'alarme renforcée.

1. Choisir le bon endroit pour l'installation du détecteur. Référez-vous aux instructions d'installations. **Note:** Ne pas installer ce détecteur près de sources de chaleur naturelle, ex: au dessus de four, feux de cuissons etc.

2. Pour verrouiller le détecteur sur sa base, enlevez la petite "languette" (forme de triangle) et retirez la petite clé sur la base. Garder la clé en lieu sûr, pour pouvoir ouvrir le détecteur si besoin.

3. Monter la base sur le plafond de la pièce à équiper en utilisant les fixations adaptées à la surface du plafond.

4. Connecter la base du détecteur à la centrale en vous servant du diagramme.

**ATTENTION: Déconnectez TOUJOURS l'alimentation avant de brancher vos bases!**

5. Insérez le détecteur dans la base et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à qu'il prenne sa place. Continuer de tourner jusqu'à verrouiller – un clic se fait entendre.

6. Si le détecteur est verrouillé, pour l'ouvrir en cas de maintenance, utilisez la petite clé plastique. Insérez doucement la clé dans la base et tournez à contre sens des aiguilles d'une montre en même temps.

**ATTENTION :** En cas de maintenance si vous démontez le corps du détecteur, lors du remontage, veillez à réaligner le détecteur en orientant la flèche du capot vers le repère du capot (visible de l'extérieur). Appuyez doucement pour remettre le capot en place.

7. Test de bon fonctionnement du détecteur and indications LED.

Deutsche

### SensoMAG F10 - Installationsanleitung Melder Mit Fixierter Temperatur

**OSTRZEŻENIE:** Przed montażem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję!

Der SensoMAG F10 Melder ist mit jeder herkömmlichen Brandmeldeanlage mit einer Einstellungsschwelle im FEUER-Modus zwischen 10mA und 15mA (zwischen 10mA und 30mA mit einem Sockel B24RD) kompatibel.

Der SensoMAG F10 Melder ist mit 4 Sockel-Typen kompatibel:

- ① B12L/U - Sockel mit Relais-Ausgang (keine Zertifizierung nach EN 54-5);
- ② B24 - Standardsockel flaches Design; B24-HP - Standardsockel, hochwertiges Design;
- ③ B24D - Standardsockel mit einer Schottky-Diode;
- ④ B24RD - Standardsockel mit einer Schottky-Diode und erhöhtem Stromverbrauch im Alarmzustand.

1. Einen passenden Montageort für den Melder auswählen. Die angegebenen Installationsanleitungen beachten.

**Bemerkung:** Installieren Sie den Melder nicht in der Nähe von natürlichen Wärmequellen, wie z.B. über Kochfelder, Backöfen oder Kamine.

2. Wenn Sie den Melder am Sockel "verriegeln" wollen, entfernen Sie den dreieckigen Zahn (verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher) und brechen Sie den Kunststoffschlüssel ab. Bewahren Sie den Kunststoffschlüssel an einem zugänglichen Ort auf, damit Sie den Melder bei Bedarf vom Sockel demonstrieren können.

3. Festigen Sie den Sockel an die Raumdecke mithilfe von Schrauben und Dübeln in Abhängigkeit von der Montagefläche.

4. Die elektrische Installation erfolgt nach dem beigelegten Schaltplan.

**ACHTUNG:** Vor Installierung des Melders die Einspeisung für den Kreis ausschalten!

5. Setzen Sie den Melder in den Sockel ein und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis er in den Führungskanälen passt. Drehen Sie weiter, bis die Markierungen des Sockels und des Melders übereinstimmen und einrasten.

6. Wenn der Melder am Sockel verriegelt ist, verwenden Sie den Kunststoffschlüssel, um diesen zur Reinigung und Wartung zu öffnen. Drücken Sie leicht mit dem Kunststoffschlüssel in der Öffnung des Sockels und drehen Sie gleichzeitig den Melder gegen den Uhrzeigersinn.

**ACHTUNG: Falls Sie die Melderplatte zur Wartung entfernt haben, verwenden Sie den**

**ACHTUNG: Wenn Sie die Detektorplatte zu Wartungszwecken entfernt haben, verwenden Sie den Pfeil auf der Abdeckung als Orientierungshilfe, um sie wieder am Gehäuse anzubringen. Drehen Sie die Platte so, dass der Pfeil mit der Höhenmarkierung an der Außenseite des Gehäuses übereinstimmt. Drücken Sie die Platte fest nach unten, um sie zu befestigen.**

7. Überprüfen Sie den Rauchmelder auf seinen einwandfreien Betrieb und auf Lichtindikation.

Italiano

### SensoMAG F10 - Istruzioni di installazione Rivelatore di temperatura fissa convenzionale

**ATTENZIONE:** Leggere queste istruzioni attentamente prima di installare il dispositivo!

Il rivelatore SensoMAG F10 è compatibile con qualsiasi centrale antincendio convenzionale con soglia di allarme incendio inferiore tra 10mA e 15mA.

Il rivelatore SensoMAG F10 potrà essere utilizzato con 4 tipi di base.

- ① B12L/U - Base con uscita relé (non coperta da EN 54-5);
- ② B24 - Base standard, basso profilo; B24-HP - Base standard, alto profilo;
- ③ B24D - Base standard con diodo Shotkey;
- ④ B24RD - Base standard con diodo Shotkey e corrente aumentata in stato di allarme.

1. Selezionare la posizione adatta per l'installazione del rivelatore incendio. Fare riferimento alle istruzioni di installazione. **N.B.:** Non installare il rivelatore vicino a sorgenti di calore naturali (es: sopra cucine, fornì, camini).

2. Se si desidera "bloccare" il rivelatore alla base, rimuovere il "dentina" triangolare e staccare la chiavetta plastica sulla base. Conservare la chiavetta in un luogo sicuro in maniera tale di poter aprire il rivelatore in futuro.

3. Fissare la base al soffitto del locale utilizzando la viteria adatta al tipo di superficie.

4. Collegare la base del rivelatore alla centrale antincendio seguendo il diagramma di cablaggio.

**ATTENZIONE: Prima di installare il rivelatore collegare l'alimentazione!**

5. Inserire il rivelatore nella base e girarlo in senso orario fino a quando arriva nella sua posizione. Continuare a ruotare il rivelatore fino a quando non si blocca nella base (si sentirà un "click").

6. Sarà necessario utilizzare la chiavetta di plastica per aprire il rivelatore onde eseguire la manutenzione e pulizia. Premere leggermente con la chiavetta di plastica nell'apertura della base e ruotare contemporaneamente il rivelatore in senso antiorario.

**ATTENZIONE:** se si rimuove il PCB del rilevatore durante la manutenzione, allineare la freccia sul coperchio con la marcatura sulla parte esterna del corpo in plastica quando lo si rimonta. Premere leggermente verso il basso per agganciare il PCB.

7. Testare il rivelatore per funzionamento e indicazione LED corretto.

PRUEBA

1. Suministre tensión de alimentación al detector.

2. Espere durante 30 segundos.

3. Inflya con un probador térmico (Cordless Heat Detector Tester o Heat Tester 110V>240V) sobre el detector a una distancia de 20 cm. En los límites de 8 segundos después de la influencia, el detector deberá establecerse en estado de INCENDIO. Ambos diodos luminiscentes se iluminarán simultáneamente.

4. Interrumpa por 2 segundos, como mínimo, la alimentación del detector. Después de un rearme, el detector pasará a modo de reposo y ambos diodos LED se apagaran.

**MANTENIMIENTO**

El mantenimiento debe realizarse con la frecuencia requerida por las normas de regulación de alarmas contra incendios del país.

TEST

1. Alimentar el detector.

2. Attendre 30 sec.

3. Approcher le testeur de chaleur (Cordless Heat Detector Tester ou Heat Tester 110V>240V) à une distance de 20cm pour tester la partie "thermique" du détecteur. Dans les 8 secondes, le détecteur doit se mettre en mode "FEU". Toutes les LEDs s'allument.

4. Débrancher le détecteur pendant au moins 2 secondes. Après le redémarrage, le détecteur se met en mode veille et les LEDs sont éteintes.

**MANTENIMENTO**

L'entretien doit être effectué à la fréquence requise par les normes de réglementation des alarmes incendie du pays.

TEST

1. Alimentare il rivelatore.

2. Attendere 30 secondi.


3. Applicare simulatore di calore (Cordless Heat Detector Tester o Heat Tester 110V>240V) ad una distanza pari a 20cm per testare la parte "calore". Entro 8 secondi, il rivelatore dovrà entrare in condizione incendio. Si illumineranno entrambi i LED.

4. Spegnere il rivelatore per 1 secondo (minimo). Dopo essersi resettato, il rivelatore entrerà nella modalità di funzionamento e gli LED si spegneranno.

**MANUTENZIONE**

La manutenzione deve essere effettuata con la periodicità prevista dalle normative vigenti.

#### 4 ESQUEMA DE CONEXIÓN / SCHALTPLAN / DIAGRAMME DE CONNEXION / DIAGRAMMA DI CABLAGGIO




\*ATENCIÓN: Cuando el módulo EOL es únicamente condensador, ES OBLIGATORIO añadir en paralelo al inicio de la línea una resistencia de 100K!

\*ACHTUNG: Wenn das EOL-Modul nur ein Kondensator ist, IST ES OBLIGATORISCH, am Anfang der Leitung einen Widerstand von 100K parallel hinzuzufügen!

\*ATTENTION: Quand le module EOL est juste un capacitor, IL EST OBLIGATOIRE DE CONNECTER UNE RESISTANCE 100K en parallèle au départ de la ligne!

\*ATTENZIONE: Quando il EOL-modulo è solo un condensatore, è obbligatorio per collegare una resistenza da 100K in parallelo all'inizio della linea!



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS TECHNIQUES / SPECIFICHE TECNICHE

#### TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS TECHNIQUES / SPECIFICHE TECNICHE

#### S